



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLOVANIM, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM.NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁŇIČMI
PROSTREDIE: PODLA STN 33 2000-5-51, VIÐ LEGENDA MIESTNOSTÍ

- LEGENDA NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL NA VÝMENU:
- A SVIETIDLO LED TYP EUROPA-LED-5100-236-4K, 34W, 350mA, 4728 lm, 4000K, IP66
MONTÁŽ NA POVRCH, VÝROBCA VYRTYCH, a.s.
- LEGENDA NAVRHOVANÉ VENTILÁTORY A OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE:
- A VENTILÁTOR AXIÁLNY TYP BF-W 300A OSADENÝ DO MEDZIOKENNEJ VLOŽKY
- ⚡ VYPÍNAČ č. 1, MONTÁŽ NA POVRCH, IP54, OSADENIE DO KRABICE PRE LIŠTOVÝ ROZVOD NA POVRCHU

POZNÁMKY - KÁBLOVÉ ROZVODY, VÝMENA SVIETIDIEL :

- ELEKTROINŠTALÁCIA SA PREVEDIE BEZHAĽONOVÝMI KÁBLAMI BH TYP N2XH (CHKE-R) S Cu PEVNÝMI JADRAMI S PLAŠTOM Z OHŇOVZDORNEHO POLYMÉRU S NÍZKOU HUSTOTOU DYMU PRI HOREŇÍ.
NAVRHOVANÉ NOVÉ KÁBLE SA KÁBLE ULOŽIA NA POVRCHU V NOVÝCH ELEKTROINŠTALAČNÝCH BEZHAĽONOVÝCH PLASTOVÝCH LIŠTÁCH NA STENÁCH.
- EXISTUJÚCE SVIETIDLÁ OSADENÉ NA STROPE SA ZDEMONTUJÚ A OSADIA SA NOVÉ LED SVIETIDLÁ NA Pôvodné MIESTA EXISTUJÚCICH, VIÐ VÝKRES

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	MIESTO: TRENČÍN, časť ZÁBLATIE		<div>FISCHER</div> <div>PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ NN A VN</div> <div>TATranská 302/18, POVAŽSKÁ BYSTRICA</div> <div>tel.:+421 42 4321041, mobil: 0907 773 002</div> <div>email: afischer.projekt@gmail.com</div>		
ING. FISCHER							
OKRES: TRENČÍN		KRAJ: TRENČIANSKY					
INVESTOR:	TRENČIANSKA UNIVERZITA A.D., TRENČÍN						
<div>STAVBA: KREATÍVNE CENTRUM TRENČIANSKEJ UNIVERZITY</div> <div>OBJEKT: PRIESTOR KREATÍVNEHO CENTRA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY – časť B</div> <div>ČASŤ: UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ NN ROZVODY</div> <div>MIESTNOSŤ: KREATÍVNA REMESELNÁ DIELŇA PRE OBRÁBANIE MATERIÁLOV</div>						FORMÁT	3xA4
						DÁTUM	10/2019
						STUPEŇ DOK.	OHLÁSENIE STAVBY
						Č. ZÁKAZKY	XX/2019
OBSAH: VÝMENA UMELEHO OSVETLENIA						MIERKA	Č. VÝKRESU
						1: 50	2